



Кому:

По требованию

12.01.2015г. / Исх. №01-120115

Регламент ТО и Эксплуатации установки АХП

Состав работ:

ТО1 - плановый технический осмотр ОУ в вечернее или ночное время суток.

Периодичность:

- 2 раза в неделю для объектов I-й категории
- 1 раз в неделю для объектов II-й и III-й категории

Перечень работ ТО1:

1. Выявление не горящих ОП и оперативное восстановление горения ОП путем замены на новый из ЗИП комплекта.
2. Корректировка времени включения и отключения с периодичностью 1 раз в неделю.

ТО2 - плановый технический осмотр, проезд и выполнение работ по уходу за ОП.

Периодичность:

- 1 раз в месяц для объектов I-й категории
- 1 раз в 6 месяцев для объектов II-й и III-й категории

Перечень работ ТО2:

1. Осмотр ОП, при необходимости замена защитного стекла.
2. Мокрая чистка защитного стекла.
3. Проверка герметичности светильника.
4. Проверка герметичности и работоспособности сплиттеров.
5. Визуальный осмотр кабельных вводов и коннекторов, протяжка.
6. Работы по ТО1.

ТО3 - плановый технический осмотр ОУ в дневное время суток.

Периодичность:

- 1 раз в 6 месяцев для объектов I-й категории
- 1 раз в 9 месяцев для объектов II-й и III-й категории

Перечень работ ТО3:

1. Осмотр состояния электрического оборудования, установленного в шкафах АХП и НО.
2. Проверка работоспособности УЗО, оборудования DMX, проверка уровня сигналов и помех.
3. Сухая чистка внутри и мокрая снаружи шкафов АХП и НО.
4. Осмотр опорных конструкций.
5. Юстировка ОП
6. Работы по ТО2.

- Все работы должны проводиться только специалистами специализированной организации.
- Наличие отметки в журнале работ эксплуатирующей организации обязательно для получения Гарантийного обслуживания.

С уважением,
Генеральный Директор

Валиуллин Александр _____

ООО "АЙПРО"
тел. +7(499) 551-51-85
E-mail: 9037361@mail.ru